

お客様 各位



ダイترون株式会社
グリーン・ファシリティ部

エリーパワー社製 リチウムイオン蓄電池と
Eaton 社製 無停電電源装置 (UPS) の動作検証報告

平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取り扱い商材の Eaton 社製 UPS 9SX シリーズおよび 5P シリーズと、エリーパワー社製のリチウムイオン蓄電池「PPS-30」との組み合わせ検証を行い、正常稼働を確認しましたことをご報告させていただきます。

つきましては、PC、サーバー等の長時間バックアップやその後の確実なシャットダウン用途、あるいは BCP 対策のご提案などにこのリチウムイオン蓄電池+UPS のソリューションをお役立ていただければ幸いです。

尚、ご不明点・ご相談等がございましたら、下記へお気軽にお問い合わせを頂ければ幸いです。

記

① 検証機器：

■リチウムイオン蓄電池システム：エリーパワー社  ELIY Power)

製品名：POWER YIILE 3(パワーイレ 3) 型番：PPS-30、100V 汎用型リチウムイオン蓄電池

■Eaton 社 UPS：

製品名：9SX1500(常時インバーター方式)、5P1500(ラインインタラクティブ方式)

② 検証概要：PPS-30(容量 1400W 迄)に 9SX1500(容量 1080W 迄)、及び 5P1500(容量 1080W 迄)を接続し、正常稼働するか検証する。

③ 検証結果：Eaton 常時インバーター方式 UPS とラインインタラクティブ方式 UPS 共に、エリーパワーリチウムイオン蓄電池 PPS-30 と併用し正常に動作することを確認した。

④ 本件に関するお問い合わせ

・エリーパワー株式会社 関西事業部 TEL：06-6268-5678

・ダイترون株式会社 グリーン・ファシリティ部 営業二課 TEL：03-3264-0207

mail：eaton-it@daitron.co.jp

以上